



ООО «Завод TerraФриго»
346718, ул. Производственная, д. 1,
пос. Возрожденный, Аксайский район, Ростовская область,
ИНН 6102030397 КПП 610201001 ОКПО 89246917
Р/с 40702810526000003345 Южный филиал АО «Райффайзенбанк»
г.Краснодар, К/с 30101810900000000556 БИК 040349556
Тел.: +7 (863) 206-77-11.
Факс: +7 (863) 206-7-999.
www.terrafrigo.ru E-mail: office@terrafrigo.ru



Русский Регистр

Технические характеристики конденсаторов

Наименование TerraFrigo	Габаритные размеры			Вес, кг	Размер сечения		Шаг между пластинами, мм	Количество рядов.	Количество контуров.	Мощность, кВт	Расход воздуха, м³ /ч	Расход фреона, кг/с	Поверхность площади теплообмена, м²	Внутренний объем, л	Присоед. Размер		Количество вентиляторов
	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм		высота, мм	длина, мм									Ø Вход	Ø Выход	
Конденсатор TFT 0760	500	409	147	7	400	400	2,5	3	3	5,1	2300	0,033	8,1	0,7	12,70	12,70	1x350
Конденсатор TFT 0761	550	458	173	10	450	450	2,5	4	4	7,2	2400	0,046	13,6	1,2	12,70	12,70	1x350
Конденсатор TFT 0762	820	511	232	12	450	700	2,5	3	5	8,3	2950	0,053	17,7	1,5	16,00	12,70	1x350
Конденсатор TFT 1204	820	512	233	14	500	700	2,5	3	5	12,4	5700	0,080	17,7	1,5	16,00	12,70	1x450
Конденсатор TFT 0763	775	613	275	18	600	700	2,5	4	8	16,6	5750	0,106	28,3	2,4	16,00	12,70	1x450
Конденсатор TFT 0764	882	764	275	23	750	800	2,5	4	10	20,2	6300	0,130	40,4	3,4	22,23	16,00	1x450
Конденсатор TFT 0833	882	764	276	23	750	800	2,5	4	10	22,9	7600	0,147	40,4	3,4	22,23	16,00	1x500
Конденсатор TFT 0765	1126	664	280	32	650	1040	2,5	4	13	29,0	10600	0,186	45,5	3,9	22,23	16,00	2x450
Конденсатор TFT 0766	1342	713	280	38	700	1250	2,5	4	14	34,3	10500	0,220	58,9	5,00	22,23	16,00	2x450
Конденсатор TFT 0767	1585	763	300	49	750	1490	2,5	4	20	38,5	12300	0,247	75,2	6,4	22,23	16,00	2x450
Конденсатор TFT 1205	1585	763	300	51	750	1490	2,5	4	20	43,8	15000	0,281	75,2	6,4	22,23	16,00	2x500
Конденсатор TFT 0768	1588	913	300	69	900	1490	2,5	5	30	53,6	15000	0,344	112,8	9,6	28,00	22,23	2x500
Конденсатор TFT 0582	2192	857	299	73	850	1980	2	3	17	64,4	21600	0,413	99,9	13,2	28,00	22,23	3x500
Конденсатор TFT 0583	2392	1007	313	96	1000	2180	2	3	20	96,0	34000	0,616	129,4	17,1	28,00	22,23	2x630
Конденсатор TFT 0734	2208	1107	313	110	1100	1995	2	4	22	113,8	32000	0,730	173,7	22,9	35,00	22,23	2x630
Конденсатор TFT 0584	2429	1207	360	144	1200	2210	2	4	24	126,9	34000	0,814	209,9	27,7	35,00	28,00	2x630
Конденсатор TFT 1126	2899	1263	423	189	1200	2580	2	4	32	163,3	46500	1,047	245,1	32,3	42,00	28,00	3x630
Конденсатор TFT 1128	3529	1643	423	280	1500	3210	2	4	60	201,3	53700	1,291	381,2	50,2	54,00	35,00	3x630
Конденсатор TFT 1129	4139	1643	423	350	1500	3820	2	4	60	221,8	68400	1,422	453,6	61,6	54,00	35,00	4x630
Конденсатор TFT 1130	5049	1643	423	422	1500	4730	2	4	60	285,7	85000	1,832	561,6	76,3	54,00	35,00	5x630

Расчет по ENV 327 (Температура входящего воздуха 25 °С, Относительная влажность воздуха: 50%, Температура конденсации 40 °С, Хладагент: R 404A)

TerraFrigo



Русский Регистр

ООО «Завод ТерраФриго»
 346718, ул. Производственная, д. 1,
 пос. Возрожденный, Аксайский район, Ростовская область,
 ИНН 6102030397 КПП 610201001 ОКПО 89246917
 Р/с 40702810526000003345 Южный филиал АО «Райффайзенбанк»
 г.Краснодар, К/с 30101810900000000556 БИК 040349556
 Тел.: +7 (863) 206-77-11.
 Факс: +7 (863) 206-7-999.
 www.terrafrigo.ru E-mail: office@terrafrigo.ru

Технические характеристики конденсаторов ТерраФриго на трубе d-5мм

Наименование TerraFrigo	Габаритные размеры			Вес, кг	Шаг между пластинами, мм	Количество рядов	Количество контуров	Расход воздуха, м ³ /ч	Расход фреона, кг/с	Поверхность площади теплообмена, м ²	Внутренний объем, л	Присоед. Размер		Мощность, кВт	Количество вентиляторов
	Длина, мм	Высота, мм	Глубина, мм									Ø Вход	Ø Выход		
Конденсатор TFT 1475	500	409	147	7	2,5	3	3	2300	0,033	8,1	0,7	12,70	12,70	5,1	1x350
Конденсатор TFT 1476	550	458	173	10	2,5	4	4	2400	0,046	13,6	1,2	12,70	12,70	7,2	1x350
Конденсатор TFT 1477	820	511	232	12	2,5	3	5	2950	0,053	17,7	1,5	16,00	12,70	8,3	1x350
Конденсатор TFT 1478	820	512	233	14	2,5	3	5	5700	0,080	17,7	1,5	16,00	12,70	12,4	1x450
Конденсатор TFT 1479	775	613	275	18	2,5	4	8	5750	0,106	28,3	2,4	16,00	12,70	16,6	1x450
Конденсатор TFT 1480	882	764	275	23	2,5	4	10	6300	0,130	40,4	3,4	22,23	16,00	20,2	1x450
Конденсатор TFT 1481	882	764	276	23	2,5	4	10	7600	0,147	40,4	3,4	22,23	16,00	22,9	1x500
Конденсатор TFT 1482	1126	664	280	32	2,5	4	13	10600	0,186	45,5	3,9	22,23	16,00	29,0	2x450
Конденсатор TFT 1483	1342	713	280	38	2,5	4	14	10500	0,220	58,9	5,00	22,23	16,00	34,3	2x450
Конденсатор TFT 1484	1585	763	300	49	2,5	4	20	12300	0,247	75,2	6,4	22,23	16,00	38,5	2x450
Конденсатор TFT 1485	1585	763	300	51	2,5	4	20	15000	0,281	75,2	6,4	22,23	16,00	43,8	2x500

Расчет по ENV 327 (Температура входящего воздуха 25 0С, Относительная влажность воздуха: 50%, Температура конденсации 40 0С, Хладагент: R 404A)